

ПРЕДПИСАНИЕ № 115
об устранении выявленных нарушений

17.03.2021

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 68",
Ярославская область, г.Ярославль, Калинина, д.37а
средняя школа МОУ СШ № 68, Ярославская область, г.Ярославль, Калинина,
д.37а

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.1.12. Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с п.98 табл.6.14 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

по результатам лабораторных измерений освещенности протокол :153-ф от 26.02.2021г освещенность не соответствует санитарным требованиям: кабинет №62(информатики): кабинет №18 (русского языка); кабинет №26 (начальная школа); кабинет №39 (математики).

п. 2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

в кабинете технологии стены оклеены обоями. Документы, подтверждающие устойчивость обоев, к возможности уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств отсутствуют.

Согласно ГОСТа 6810-2002 , сертификат которого представлен, на обои виниловые на бумажной основе из нетканного композиционного материала - марка М-2. Отсутствуют данные, что данные обои устойчивы к возможности уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Область применения - Для оклейки стен и потолков прихожих, межквартирных коридоров жилых зданий, общежитий и других общественных зданий.

Не рекомендуется обои марки М-2 для игровых, спальных комнат детских учреждений, палат лечебно-профилактических учреждений

п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

пол коридора 2-го этажа блок начальной школы, пол коридора 1 этажа у спортивного зала имеются дефекты напольного покрытия

2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

на момент проверки требуется ремонт: 3"г" класс после замены отопительных приборов и замены оконного блока ;

потолок коридора 2-го этажа блок начальной школы; кабинет №31; кабинет №16; танцевальный зал; кабинет №62; коридор 3 этажа; малый спортивный зал, кабинет № 72; коридор 4 этажа- на потолке побелка шелушится и осыпается, имеются протечки раздевалки для девочек и мальчиков ; кабинет технологии требуют ремонта

п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

На момент проверки в кабинете №26 используются светодиодные лампы с разными секторами светового излучения- теплый и белый

п.3.4.16 По представленному расписанию звонков перерыв между окончанием 1 смены и началом 2 смены обучения составляет 10 минут, в соответствии с санитарными требованиями перерыв должен быть не менее 20 минут

п.3.4.19. В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

на момент проверки классные журналы имеются только электронные. Не представлены данные для каждого обучающегося - сведения о его антропометрических данных.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю устранить выявленные нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

п.1.12. Привести в соответствие с санитарными требованиями освещенность : кабинет №62(информатики): кабинет №18 (русского языка); кабинет №26 (начальная школа); кабинет №39 (математики).

Протоколы лабораторных измерений представить в Управление РПН по Ярославской области. В срок исполнения до 01.09.2021.

п. 2.5.1. Заменить в кабинете технологии обои на отделочные материалы, которые устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Иметь документы, подтверждающие их безопасность и устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения 01.04.2022.

п.2.5.2. Заменить напольное покрытие имеющие дефекты целостности: пол коридора 2-го этажа блок начальной школы, пол коридора 1 этажа у спортивного зала Срок исполнения 01.04.2022.

2.5.3. Провести ремонтно – косметические работы: 3"г" класс после замены отопительных приборов и замены оконного блока ;

потолок коридора 2-го этажа блок начальной школы; кабинет №31; кабинет №16; танцевальный зал; кабинет №62; коридор 3 этажа; малый спортивный зал, кабинет № 72; коридор 4 этажа- на потолке побелка шелушится и осыпается, имеются протечки

раздевалки для девочек и мальчиков ; кабинет технологии требуют ремонта. Срок исполнения 01.09.2021.

п.2.8.5. использовать в одном помещении (в кабинете №26) светодиодные лампы с одним сектором световызлучения. Срок исполнения немедленно и постоянно.

п.3.4.16 Обеспечить перерыв между окончанием 1 смены и началом 2 смены обучения в соответствии с санитарными требованиями - не менее 20 минут. Срок исполнения 01.09.2021

п.3.4.19. Иметь в классных журналах оформленные листы здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации. Срок исполнения 01.09.2021.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 68", Ярославская область, г.Ярославль, Калинина, д.37а
ОГРН 1027600984058, ИНН 7607014582

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «01» апреля 2022года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области
(заместитель)
М.П.



Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

« 18 » марта 2021 г.

В.А. Пузанов

Ф.И.О