

Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (предписание №247 от 15.03.2019г.)

Замечания:

п. 4.28. В спортивном зале на 2 этаже, в кабинете № 71, столовая на стенах и потолке следы протечек, а так же отслоение покрасочного слоя;

п. 4.29. Пол в кабинете № 50, в коридоре перед раздевалкой девочек 2 этажа покрыт линолеумом, на котором множество дефектов, щелей; -

п. п. 5.1., 5.2, 5.3., 5.4. для учащихся 1, П, Ш звена отсутствует необходимый комплект мебели для подбора с учетом росто-возрастных показателей, нарушена маркировка;

п. 7.2.1. в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 224/ф от 04.03.2019г. уровень искусственной освещенности в учебных помещениях школы не соответствуют требованиям санитарных правил;

устранение замечаний:

п. 4.28. – выполнено;

п. 4.29. – выполнено;

пп.5.1.,5.2.,5.3.,5.4.- выполнено частично (закупка мебели осуществляется по мере финансирования);

п.6.10. - выполнено;

п.. 7.2.1.- устранено частично (замена светильников и ламп на более мощные), школа будет включена в программу по электросбережению и повышению электрической эффективности.

Директор школы №68



М.А. Голубева