

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Ярославской области**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail:ondgorod@mail.ru)

**Предписание № 112/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №68»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору №112 от «11» мая 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «18» мая 2017 года по 16 час. 00 мин. «31» мая 2017 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Средняя школа № 68», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Капинина, д. 37 а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии директора МОУ «Средняя школа № 68» Голубевой Маргариты Алексеевны, заместителя директора по АХР Моревой Татьяны Николаевны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2	3	4	5
Не обеспечено заполнение проема (двери) в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости (не ниже 1-го типа) на 1-м этаже, отделяющая помещения мастерской (помещение №33 по тех.паспорту инв. номер 25606) от общего коридора.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*;	01.09.2017 г.	
Не обеспечено заполнение проема (двери) в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости (не ниже 1-го типа) в помещении склада (помещение №80 по тех.паспорту инв. номер 25606) на 1-м этаже.	ст. 1, ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*;	01.09.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» мая 20 17 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«31» мая 20 17 г.

Директор МОУ «Средняя школа №68» Голубева М.А.

(должность, фамилия, инициалы)



\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору