

**ПРЕДПИСАНИЕ № 247**  
**об устранении выявленных нарушений**

15.03.2019

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 68"**  
(средняя школа № 68), 150035, Ярославская область, г.Ярославль, Калинина, д.37а  
акта 124 от 15.03.2019

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

п. 4.28. В спортивном зале на 2 этаже, в кабинете № 71, столовая на стенах и потолке следы протечек, а так же отслоение покрасочного слоя;

п. 4.29. Пол в кабинете № 50, в коридоре перед раздевалкой девочек 2 этажа покрыт линолеумом, на котором множество дефектов, щелей;

пп. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. для учащихся I, II, III звена отсутствует необходимый комплект мебели для подбора с учетом роста-возрастных показателей, нарушена маркировка;

п. 6.10. В кабинете №32 остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета;

п. 7.2.1. в соответствии с протоколом лабораторных исследований № 224/ф от 04.03.2019г. уровень искусственной освещенности в учебных помещениях школы не соответствуют требованиям санитарных правил;

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

**предлагаю:**

Устранить следы протечек в кабинетах. Выполнить отделку материалами, обеспечивающими влажный способ обработки в соответствии с требованиями санитарных правил. **Срок исполнения 01.08.2020г.**

Устранить дефекты пола в кабинете и в коридоре перед раздевалкой. **Срок исполнения 01.08.2020г.**

Уровень искусственной освещенности довести до гигиенического норматива. **Срок исполнения 01.08.2020г.**

Обеспечить в каждом классе для учеников I, II и III ступени наличие необходимых групп мебели для возможности подбора её к детям с учетом антропометрических показателей. **Срок исполнения 01.08.2020г.**

Выполнить (заменить) остекление окон в кабинете 32. **Срок исполнения 01.08.2020г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 68"**.


Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до 01.08.2020г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный  
санитарный врач по  
Ярославской области  
(заместитель)


М.П.



Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

«15» *мая* 2019 г.



*Колупеца М.А.*  
Ф.И.О