

**Информация об устранении замечаний
по предписаниям МЧС России Отдела надзорной деятельности, Прокуратуры.**

на 01.12.2021г.

МОУ СШ №68	Решение суда от 14.05.2019г. Определение суда (отсрочка) от 19.10.2020г. Постановление службы судебных приставов (об отсрочке) от 24.02.2021г.	Срок до 01.08.2020г. Срок до 31.12.2021г. Срок до 01.04.2021г.	
	Оборудовать учреждение системами экстренного оповещения работников.	Выполнено частично-выполнен проект	По мере финансирования
	Представление МЧС России № 689-4-5-13 от 15.03.2021г. Предписание Пожнадзора №57/1/1 от 04.03.2021г.	Срок до 15.04.2021г. Срок до 15.03.2022г.	
	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения.	Выполнено частично-выполнен проект	По мере финансирования
	В отступлении от проектной документации на АУПС (проект Р 31/2014 ООО «Альянс-монтаж») в помещении спортзала №14 согласно тех.паспорта установлены линейные извещатели пламени, в то время как проектом предусмотрены линейные дымовые пожарные извещатели.	Выполнено частично-составлен локальный сметный расчет	По мере финансирования
	В отступлении от проектной документации на АУПС (проект Р 31/2014 ООО «Альянс-монтаж») в помещении кухни №61 согласно тех.паспорта отсутствуют точечные тепловые пожарные извещатели, предусмотренные проектом.	Выполнено частично-составлен локальный сметный расчет	По мере финансирования

**Информация об устранении замечаний
по предписаниям РОСПОТРЕБНАДЗОРА, ПРОКУРАТУРЫ.**

на 01.12.2021г.

МОУ СШ №68	Предписание Роспотребнадзора №247 от 15.03.2019г.	Срок исполнения 01.08.2020г.	
	Уровень искусственной освещённости довести до гигиенического норматива.	Выполнено частично	По мере финансирования
	Обеспечить в каждом классе для учеников I,II,III ступени наличие необходимых групп мебели для возможного подбора ее к детям с учетом антропометрических показателей.	Выполнено частично	По мере финансирования
	Предписание Роспотребнадзора №115 от 17.03.2021г.	Срок исполнения 01.04.2022г.	
	Привести в соответствие с санитарными требованиями освещенность: кабинет № 62 (информатики), №18 (русского языка), № 26 (начальная школа), № 39 (математики).		
	Заменить в кабинете технологии обои на отделочные материалы, которые устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Иметь документы, подтверждающие их безопасность и устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.		
	Заменить напольное покрытие имеющие дефекты целостности: пол коридора 2-го этажа блок начальной школы, пол коридора 1-го этажа у спортивного зала.		
	Провести ремонтно-косметические работы: - 3 «г» класс после замены отопительных приборов и замены оконного блока; - потолок коридора 2-го этажа блок начальной школы; - кабинет № 31; - кабинет № 16; - танцевальный зал; - кабинет № 62;		

	<ul style="list-style-type: none">- коридор 3-го этажа;- малый спортивный зал;- кабинет № 72;- коридор 4-го этажа;- раздевалки для девочек и мальчиков;- кабинет технологии.		
	<p>Использовать в одном помещении (в кабинете №26) светодиодные лампы с одним сектором светоизлучения. Срок исполнения немедленно и постоянно.</p>		